

3φ3W6, 600V60Hz

責任・財産分界点

SOG 7200V300A

DGRy

実電用

VCT

WHM

売電用

VCT

WHM

CH

Cable CV-T 38sq X3

屋外・地上設置 キュービクル

CH

DS X3

7.2kV 200A

VCB 7,200 V 600 A

12.5 kA

T C

CT 40/5A

CTT

OCR AS

VS

0.2W110 F

VS

V

LBS7.2kV200A

PF G20A

40kA

TR1 φ 50kVA X1

6,600V/210-105V

40kA

TR3 φ 200kVA X1

6,600V/210V

40kA

TR3 φ 75KVA X1

6600/210V

40kA

SC3 φ 75kvar X1

6,600V

40kA

PF 30A

40kA

PC X3

Fナシ

ZP0

AC100V


ELCB

3P200A

2P 50AF/ 20AT X 9
3P 50AF/ 20AT X 6
3P225AF/225AT X 1

3P100AF/ 60AT X 2
3P100AF/100AT X 1
3P225AF/125AT X 2
3P225AF/175AT X 2

3P225AF/125AT X 1
3P225AF/225AT X 1



設 備 台 帳 (主 要 機 器 の 銘 板 記 載 事 項)

ケーブル種別	太さ m/m	亘長 m	製造者	製造年	施工業者	端末施工者	施工年月日
CV-T	60	30	フジクラ	2001	尚恵電社	平田恵三	2001-11-15

種 別	定格電圧	定格電流	トリップ 制定	遮断容量	型 式	製造者	製造年	製 造 番 号
気中開閉器	7.200	200			CLD-216Se-D	エナジー・サポート	2001-9	426B
断 路 器	7.200	400			V3-4	Fuji		010F
真空遮断器	7.200	600		12.5kA	HA12B-H5	Fuji	2001-10	F4595
L B S	7200	200			LBS-6/200	Fuji	2001-9	1093
P F	7200	G30		40kA	JC-6/30	Fuji		
L B S	7.200	200			LBS-6/200	Fuji	2001-9	644
P F	7.200	G20		40kA	JC-6/20	Fuji		
L B S	7.200	200			LBS-6/200	Fuji	2001-9	1198
P F	7.200	C10		40kA	JC-6/30	Fuji	/	

[illegible][illegible]