

令和7年度

## 磐田市クリーンセンター維持管理記録（焼却炉1号・2号）

## 1 処理した一般廃棄物の種類及び数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉 2号炉	トン	-	-	2,372.64	2,596.59	2,813.47	2,768.40	708.18	355.18	1,320.69		
			2,721.05	2,887.36	1,700.09	-	808.73	833.55	42.13	1,828.53	2,730.26		

## 2 燃焼室内の燃焼ガスの温度(月平均)

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	°C	-	-	897	899	901	899	900	880	887			
		903	902	898	-	901	902	-	900	901			

## 3 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(月平均)

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	°C	-	-	175	175	175	175	175	175	175			
		175	175	175	-	175	175	-	175	175			

## 4 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

1号炉	日	運転中は常時実施
2号炉		運転中は常時実施

## 5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(1時間値の月の平均) 測定場所:煙突

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	-	-	7	6	6	6	5	9	7			
		1	1	1	-	3	2	-	3	1			

## 6 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1)

測定場所:煙突

単位	法規制値	自主規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日		
			1号炉 ng-TEQ/m³N	0.1 0.05	0.00000720	R7.7.2	R7.7.14	0.00000055	R7.10.1	R7.10.10
2号炉 ng-TEQ/m³N	0.1 0.05		0.00061000		R7.8.5	R7.8.15		0.00004600	R7.12.8	R7.12.18
			0.00000180		R7.9.2	R7.9.11				
			0.00000290		R7.4.8	R7.4.18		0.00000160	R7.12.10	R7.12.22
			0.00034000		R7.5.7	R7.5.19				
			0.00043000		R7.6.3	R7.6.16				

## 7 煙突から排出されるばい煙濃度

測定場所:煙突

測定項目				測定結果		
ばいじん	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.04	0.01	0.001未満	0.001	0.001未満
いおう酸化物	ppm	* K値	20	1未満	1未満	1未満
窒素酸化物	ppm	250	50	21	22	29
塩化水素	ppm	430	45	1未満	1未満	2
測定年月日				R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2
測定結果の得られた年月日				R7.7.15	R7.8.18	R7.9.10
測定項目				測定結果		
ばいじん	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.04	0.01	0.001未満	0.001未満	
いおう酸化物	ppm	* K値	20	1未満	1未満	
窒素酸化物	ppm	250	50	25	28	
塩化水素	ppm	430	45	3	1未満	
測定年月日				R7.10.1	R7.12.8	
測定結果の得られた年月日				R7.10.14	R7.12.22	
測定項目				測定結果		
ばいじん	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.04	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
いおう酸化物	ppm	* K値	20	1未満	1未満	1未満
窒素酸化物	ppm	250	50	24	21	25
塩化水素	ppm	430	45	1未満	4	6
測定年月日				R7.4.8	R7.5.7	R7.6.3
測定結果の得られた年月日				R7.4.18	R7.5.19	R7.6.16
測定項目				測定結果		
ばいじん	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.04	0.01	0.001未満		
いおう酸化物	ppm	* K値	20	1未満		
窒素酸化物	ppm	250	50	23		
塩化水素	ppm	430	45	1		
測定年月日				R7.12.10		
測定結果の得られた年月日				R7.12.22		

\* K値=17.5(約3,000ppm、約80m<sup>3</sup>N/h)