

令和8年度 磐田市クリーンセンター維持管理記録（焼却炉1号・2号）

1 処理した一般廃棄物の種類及び数量

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	トン	2,721.75	2,781.10	1,540.91	-	438.90							
	2号炉		-	810.57	2,759.22	2,936.54	2,750.65							

2 燃焼室内の燃焼ガスの温度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	895	895	891	-	896							
2号炉		-	899	900	900	902							

3 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	175	175	175	-	175							
2号炉		-	175	175	175	175							

4 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

1号炉	日	運転中は常時実施
2号炉		運転中は常時実施

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（1時間値の月の平均） 測定場所：煙突

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	4	4	4	-	6							
2号炉		-	3	3	3	4							

6 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1） 測定場所：煙突

	単位	法規制値	自主規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/m³N	0.1	0.05	0.00000670	R8.4.2	R8.4.14			
				0.00000180	R8.5.11	R8.5.22			
2号炉	ng-TEQ/m³N	0.1	0.05	0.00000079	R8.6.2	R8.6.12			
				0.00000210	R8.7.2	R8.7.14			
				0.00000084	R8.8.4	R8.8.14			

7 煙突から排出されるばい煙濃度

測定場所: 煙突

1号炉	測定項目	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.01	0.001未満	0.002	
	いおう酸化物	ppm	* K値	20	1未満	1未満	
	窒素酸化物	ppm	250	50	33	14	
	塩化水素	ppm	430	45	1	1未満	
	測定年月日				R8.4.2	R8.5.11	
	測定結果の得られた年月日				R8.4.15	R8.5.21	
	測定項目	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.01			
	いおう酸化物	ppm	* K値	20			
	窒素酸化物	ppm	250	50			
2号炉	塩化水素	ppm	430	45			
	測定年月日						
	測定結果の得られた年月日						
	測定項目	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.01	0.009	0.001未満	0.001未満
	いおう酸化物	ppm	* K値	20	1未満	1未満	2
	窒素酸化物	ppm	250	50	23	24	21
	塩化水素	ppm	430	45	1未満	1	1未満
	測定年月日				R8.6.2	R8.7.2	R8.8.4
	測定結果の得られた年月日				R8.6.16	R8.7.15	R8.8.14
	測定項目	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.01			
	いおう酸化物	ppm	* K値	20			
	窒素酸化物	ppm	250	50			
	塩化水素	ppm	430	45			
	測定年月日						
	測定結果の得られた年月日						

* K値=17.5(約2,000ppm、約80m³N/h)