

エバーグロース LEC-204 仕様書

1. 適用

この仕様書は、磐田市衛生プラントが購入するエバーグロース LEC-204(水 ing 株式会社製 40%水溶液)に適用します。

2. 品質規格

薬品の品質規格は次のとおりとします。

項目	内容
薬品名(製造者)	エバーグロース LEC-204 (40%水溶液) (水 ing 株式会社)
用途	排水処理用高分子凝集剤
組成及び成分	アクリルアミド・ジメチルアミノエチルアクリレート 塩化メチル4級塩共重合物
物理的性状	液体
色	乳白色～淡黄色
pH	3～5(純水 200 倍希釈pH)
粘度	400～800 (mPa・s)

*納入前に、製品の品質証明及び製品安全データシートを磐田市衛生プラント所管課に提出すること。

- | | |
|---------|--|
| 3. 予定数量 | 8,200 kg |
| 4. 契約種類 | 1kgあたりの単価契約 |
| 5. 契約期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで |
| 6. 納入場所 | 磐田市千手堂 2066 番地 磐田市衛生プラント内(容量2m ³ タンク) |
| 7. 納入方法 | 発注毎に指定日時に指定数量をタンクローリーにて圧送搬入すること |

8. 納入数量 約 1,000 kg／回～1,500 kg／回
9. 支払方法 見積書・請求書を受理後30日以内に支払う。
10. その他
- ① 指定日、指定時間には、遅滞無く納入すること。
 - ② 納入に際しては、タンクローリー車がその他の車輛の通行に支障の無いように注意し駐車すること。
 - ③ タンクローリーからの圧送は、市担当係員の指示する圧力に従うこと。(受入口の形状:50A10Kフランジ)
 - ④ 搬入口周辺に薬剤の飛散が無いように注意すること。駐車場所から搬入口までの延長ホース、ジョイント等を予め用意すること。
 - ⑤ 契約決定業者は請求の際、月締め合計の見積書、納品書及び請求書を提出すること。(消費税額を明示すること。)
 - ⑥ 納入日毎に計量証明書(重量がわかるもの)を提出すること。
 - ⑦ 薬剤タンク、配管の詰まり等の運転管理上の支障がでないこと。使用中に問題点が指摘された場合は、直ちに原因を追究し、問題解決にあたること。
 - ⑧ 磐田市に断り無く、薬剤その他の仕様を変更してはならない。
 - ⑨ 「予定数量」及び「1回あたりの納入数量」は契約期間における見込みであり、実際の状況により変動する場合もあり、必ずしも購入数量を保障するものではありません。
 - ⑩ 予算が議決されなかった場合には、契約ができない場合がある。