

中央第 1 中継ポンプ場仕切弁 仕様書

1. 使用目的

ポンプ室内圧送管に設け、止水を行うものである。

2. 仕様

項 目	仕 様	備 考
(1) 形 式	ゲート式	
(2) 口 径	φ 250 mm	
(3) 使 用 水	汚水	
(4) フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K	
(5) 数 量	1 個	

3. 構造概要

本弁は、止水を行うために設置するもので、作動確実にして耐久性を有するものとする。

4. 製作条件

- (1) 本弁はゲート式止水弁とする。
- (2) 開閉動作は円滑に行え、閉鎖時には漏水のない十分な機能を有すること。

5. 各部の構造

各部の構造はつぎによる。

- (1) 本弁は両フランジ形ゲート式構造とする。
- (2) 弁箱の鋳造品は、鋳巣、歪等のない良質のステンレス鋳鋼製（SCS13）で十分な肉厚をもち、強度剛性を有するものとする。

6. 使用材料

- (1) 弁箱：ステンレス鋳鋼（SCS13）
- (2) 弁体：ステンレス鋳鋼（SCS13）
- (3) 弁棒：ステンレス鋼（SUS304）

7. 納入場所

磐田市 豊岡 地内（中央第 1 中継ポンプ場）

8. 納入個数

1 個

9. 納入期限

令和 7 年 6 月 30 日（月）

位置図



中央第一中継ポンプ場（豊岡6377-6）



中部電力
豊岡変電所

ユニバース
精機

十束警察官
駐在所

タカ

登電橋

