

お客さま番号	470-4541-1	事業場名称	磐田市新造形創造館	保安業務担当者	大谷 友也	点検担当者	大谷 友也
--------	------------	-------	-----------	---------	-------	-------	-------

高圧設備台帳(受電キュービクル)

負荷開閉器

No.	用途区分	バンク名称	種類	定格電圧 (V)	遮断電流 (kA)	油量 (ℓ)	引外 装置	型式	製造者	製造年月	製造番号	設置年月
				定格電流 (A)		新油年月						
114-1	コンデンサ用		PC:PF有り	7200 30				PC-6	エナジーサポート	1998/01		
115-2	コンデンサ用		PC:PF有り	7200 30				PC-6	エナジーサポート	1998/01		
116-3	コンデンサ用		PC:PF有り	7200 30				PC-6	エナジーサポート	1998/01		
118-1	コンデンサ用		PC:PF有り	7200 30				PC-6	エナジーサポート	1998/01		
119-2	コンデンサ用		PC:PF有り	7200 30				PC-6	エナジーサポート	1998/01		
120-3	コンデンサ用		PC:PF有り	7200 30				PC-6	エナジーサポート	1998/01		

電力ヒューズ

用途区分	定格			種類	型式	製造者	製造年月	交換年月	取付機器
	電圧 (V)	電流 (A)	遮断電流 (kA)						
負荷開閉器用	7200	10	40.0		QC-1	エナジーサポート	1998/08		負_114
負荷開閉器用	7200	10	40.0		QC-1	エナジーサポート	1998/08		負_115
負荷開閉器用	7200	10	40.0		QC-1	エナジーサポート	1998/08		負_116
負荷開閉器用	7200	10	40.0		QC-1	エナジーサポート	1998/08		負_118
負荷開閉器用	7200	10	40.0		QC-1	エナジーサポート	1998/08		負_119
負荷開閉器用	7200	10	40.0		QC-1	エナジーサポート	1998/08		負_120

コンデンサ

No.	用途区分	バンク名称	相 (Φ)	定格		リアクトル 有無	過電流 保護	絶縁 方式	放電 コイル	型式	製造者	製造年月	製造番号	設置年月
				容量	電圧 (V)									
52-1	コンデンサ用	(南)	3	53.2 kvar	7020	有	限流F	その他	無	QC-1	東芝	1998/01	98540705	
54-1	コンデンサ用	(北)	3	53.2 kvar	7020	有	限流F	その他	無	QC-1	東芝	1998/01	98540704	

コンデンサ(PCB情報)

No.	用途区分	バンク名称	PCB				
			含有	含有量 (mg/kg)	機器状態	検査実施 年月日	廃棄処理 年月日
52-1	コンデンサ用	(南)	無(検査不要)		使用中		
54-1	コンデンサ用	(北)	無(検査不要)		使用中		

リアクトル

No.	用途区分	バンク名称	相 (Φ)	定格		回路電圧 (V)	リアクタンス (%)	過電流 保護	絶縁 方式	型式	製造者	製造年月	製造番号	設置年月
				容量	電圧 (V)									
50-1	その他用		3	3.190 kvar	6600	243	6	限流F	その他	-	東芝	1998/01	99000177	
56-1	その他用		3	3.190 kvar	6600	243	6	限流F	その他	-	東芝	1998/01	990001161	

リアクトル(PCB情報)

No.	用途区分	バンク名称	PCB				
			含有	含有量 (mg/kg)	機器状態	検査実施 年月日	廃棄処理 年月日
50-1	その他用		無(検査不要)		使用中		
56-1	その他用		無(検査不要)		使用中		