

仕様書

1 件名 磐田市福田 8 号線 道路照明灯支柱修繕

2 履行場所
磐田市南島 地内

3 期間
契約日翌日から令和 8 年 2 月 27 日まで

4 修繕の内容
令和 5 年度の道路照明灯点検にて腐食・孔食が発見された道路照明灯の支柱を撤去し、新たな道路照明灯支柱を設置する。
LED 照明器具、電源装置は現在のものを引き続き使用する。

5 照明器具等の仕様等

- ・既設撤去 処分
- ・照明の仕様
 - 組立ポール XDYD2370A
 - 電線 EM-EEF 1.6-3C 5 m
 - LED 照明器具 ※既設一時撤去再取付
 - LED 電源装置 ※既設一時撤去再取付
 - 基礎根巻 モルタル充填(φ 250 ボイド)
- ※高所作業者を使用すること

6 対象の照明灯の場所及び数量

- ・ 4 基
- ・別紙位置図のとおり

7 電柱番号

福田-S009 59 ㄱ 511
福田-S012 59 ㄱ 622
福田-S013 59 ㄱ 622
福田-S170 59 ㄱ 622

8 その他

構造上安全な工法で修繕すること。