

令和 7 年度磐田市豊岡体育館火災報知設備受信機修繕

仕様書

1.施工場所

磐田市豊岡体育館（磐田市壱貫地 64-1）

2.施工期間

契約日の翌日～令和 8 年 3 月 27 日（金曜）

3.施工可能時期

アリーナ LED 化改修工事（令和 7 年 11 月 25 日～令和 8 年 2 月 28 日）、アリーナ床塗装修繕（令和 8 年 3 月 1 日～令和 8 年 3 月 27 日）を予定している。停電を伴う作業については休館日（毎月第 2 火曜日及びその前日（祝日の場合は翌日）、12 月 29 日～1 月 3 日）におこなうこと。その他詳細については、発注者と別途協議すること。

4.施工可能時間帯

片付けを含め、貸館時間帯である 8 時 30 分から 21 時 30 分とすること。

5.業務内容

品名	仕様・型式（参考品番）	数量	
P 型 1 級受信機 （蓄積式、バッテリーセット）	壁掛型 40 回線、 火報 20 回線、防排煙 5 回線、諸表示 15 回線	1	台
発信機	PPH-1	6	個
発信機単体用ケーブル	YYT-9A	6	本
取付アダプター	YYI-PPHB	6	本
保護カバー	GD-PPE	6	個
表示灯用リニューアルプレート	表示灯対応品	6	個
音響装置	FBB-150I	6	個

〈その他〉

・ 消耗品、雑材料費	1 式
・ 機器取付費	1 式
・ 試験調整費	1 式
・ 消防手続及び立会調整費	1 式

- | | |
|-----------|-----|
| ・ 荷造及び運送費 | 1 式 |
| ・ 諸経費 | 1 式 |

6.作業条件

- ・ 施工は施設利用者に配慮し実施すること。
- ・ 作業日、作業時間は事前に施設管理者と協議すること。
- ・ 発生した廃材や取り外した既製品等は、関係法令に照らして適切に処理すること。
- ・ 実施工程表を作成すること。
- ・ 施工前現況・資材・施工中・完成写真を内容に応じて撮影し、修繕完了後完了報告書と併せて提出すること。
- ・ 事前に修繕内容等について十分調整を行うこと。
- ・ 施工期間内に完了検査を受けること。
- ・ 本修繕にかかる一切の経費を見積価格に含めること。

7.その他

- ・ 現在設置されている機器は、ホーチキ株式会社の製品である。参考機種以外を設置する場合には既設の感知器等との接続について問題が無いことを確認したうえで、質問書を提出すること。
- ・ この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、業務実施者と業務依頼者で協議して定めるものとする。