

施設名：藤上原配水場 採水場所：向笠竹之内原公会堂

項目	単位	基準値	2026/04/27	2026/05/18	2026/06/01	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			上水道	上水道	上水道						
水温	℃	-	18.0	19.5	22.0	3	0	19.8	22.0	18.0	2026/06/01
気温	℃	-	19.5	24.6	29.3	3	0	24.5	29.3	19.5	2026/06/01
残留塩素濃度	mg/L	-	0.3	0.3	0.3	3	0	0.3	0.3	0.3	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	3	0	0	0	0	---
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	3	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	0.00015未満	---	1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0005未満	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0010	---	1	0	0.0010	0.0010	0.0010	2026/05/18
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0005未満	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	0.5	---	1	0	0.50	0.50	0.50	2026/05/18
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	0.05未満	---	1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	0.02	---	1	0	0.02	0.02	0.02	2026/05/18
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	0.003未満	---	1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	0.000005未満	---	1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0062	---	1	0	0.0062	0.0062	0.0062	2026/05/18
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0003	---	1	0	0.0003	0.0003	0.0003	2026/05/18
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.004	---	1	0	0.004	0.004	0.004	2026/05/18
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0016	---	1	0	0.0016	0.0016	0.0016	2026/05/18
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	0.003	---	1	0	0.003	0.003	0.003	2026/05/18
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	0.026	---	1	0	0.026	0.026	0.026	2026/05/18
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	0.02未満	---	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	0.004	---	1	0	0.004	0.004	0.004	2026/05/18
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	5.5	---	1	0	5.5	5.5	5.5	2026/05/18
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.3	8.4	8.3	3	0	8.7	9.3	8.3	2026/04/27
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	33	---	1	0	33	33	33	2026/05/18
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	75	---	1	0	75	75	75	2026/05/18
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.6	0.4	0.4	3	0	0.5	0.6	0.4	2026/04/27
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	3	0	7.5	7.6	7.4	2026/06/01
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	3	0	---	---	---	---
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	3	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合						