

消防用設備一覧表

<機器・総合点検>

磐田市文化会館 かたりあ

設 備 名	品 名 / 規 格	数 量	特 記
消火器	消火器	59 本	
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1 組	
	操作盤	1 面	
	消火栓ボックス	23 組	
	起動用スイッチ	23 個	
	表示灯	23 灯	
	表示盤	1 面	
	水源	1 面	
	呼水装置	1 組	
	放水試験	1 式	
	配線点検	1 式	
スプリンクラー設備	加圧送水装置	2 組	
	起動装置	2 組	
	ヘッド	809 個	
	操作盤	2 面	
	流水検知装置	5 組	
	表示盤	2 面	
	呼水装置	2 組	
	送水口	4 箇所	
	圧力スイッチ	4 個	
	一斉開放弁	2 個	
	一次圧調整弁	2 個	
	水源	2 面	
	連動又は放水試験	2 式	
	配線点検	2 式	

消防用設備一覧表

<機器・総合点検>

磐田市文化会館 かたりあ

設 備 名	品 名 / 規 格	数 量	特 記
自動火災報知設備	受信機R型	1 面	
	中継器	15 個	
	熱アナログ式スポット型感知器	78 個	
	光電式アナログ式スポット型感知器	336 個	
	赤外線式感知器	4 個	
	差動分布型感知器	2 個	
	発信機	25 個	
	表示灯	2 個	
	常用電源	1 式	
	予備電源	1 式	
	配線点検	1 式	
非常放送設備	増幅器操作部	1 個	
	スピーカー回線	1 式	
	スピーカー	180 個	
	音量調整器	29 個	
	遠隔操作部	1 組	
	起動装置	1 組	
	常用電源	1 灯	
	予備電源	1 式	
	配線点検	1 式	
誘 導 灯	誘導灯	140 灯	
	誘導標識	5 枚	
	信号装置	5 台	
	配線点検	1 式	

消防用設備一覧表

<機器・総合点検>

磐田市文化会館 かたりあ

設 備 名	品 名 / 規 格	数 量	特 記
排煙設備	制御盤	2 面	
	ダンパー	1 個	
	排煙口	2 個	
	防火戸	5 枚	
	シャッター	3 枚	荷置場の管理 シャッター1枚を含む
	煙感知器	14 個	
	排煙機	2 台	
	常用電源	1 式	
	予備電源	1 式	
	配線点検	1 式	
自家発電設備	発電機	1 組	
	始動装置	1 組	
	起動制御盤	1 組	
	負荷連動試験 模擬負荷	1 組	

消防用設備一覧表

<機器点検>

磐田市文化会館 かたりあ

設 備 名	品 名 / 規 格	数 量	特 記
消火器	消火器	59 本	
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1 組	
	操作盤	1 面	
	消火栓ボックス	23 組	
	起動用スイッチ	23 個	
	表示灯	23 灯	
	表示盤	1 面	
	水源	1 面	
	呼水装置	1 組	
スプリンクラー設備	加圧送水装置	2 組	
	起動装置	2 組	
	ヘッド	809 個	
	操作盤	2 面	
	流水検知装置	5 組	
	表示盤	2 面	
	呼水装置	2 組	
	送水口	4 箇所	
	圧力スイッチ	4 個	
	一斉開放弁	2 個	
	一次圧調整弁	2 個	
	水源	2 面	

消防用設備一覧表

<機器点検>

磐田市文化会館 かたりあ

設 備 名	品 名 / 規 格	数 量	特 記
自動火災報知設備	受信機R型	1 面	
	中継器	15 個	
	熱アナログ式スポット型感知器	78 個	
	光電式アナログ式スポット型感知器	336 個	
	赤外線式感知器	4 個	
	差動分布型感知器	2 個	
	発信機	25 個	
	表示灯	2 個	
	常用電源	1 式	
	予備電源	1 式	
非常放送設備	増幅器操作部	1 個	
	スピーカー回線	1 式	
	スピーカー	180 個	
	音量調整器	29 個	
	遠隔操作部	1 組	
	起動装置	1 組	
	常用電源	1 灯	
	予備電源	1 式	
誘 導 灯	誘導灯	140 灯	
	誘導標識	5 枚	
	信号装置	5 台	

消防用設備一覧表

<機器点検>

磐田市文化会館 かたりあ

設 備 名	品 名 / 規 格	数 量	特 記
排煙設備	制御盤	2 面	
	ダンパー	1 個	
	排煙口	2 個	
	防火戸	5 枚	
	シャッター	3 枚	荷置場の管理 シャッター1枚を 含む
	煙感知器	14 個	
	排煙機	2 台	
	常用電源	1 式	
	予備電源	1 式	
自家発電設備	発電機	1 組	
	始動装置	1 組	
	起動制御盤	1 組	