

磐田市竜洋なぎの木会館誘導灯設備取替修繕仕様書

- 1 目的 磐田市竜洋なぎの木会館誘導灯設備を修繕（更新）し、利用者の安全確保をするとともに継続した施設運営をするため
- 2 施工場所 磐田市竜洋なぎの木会館（磐田市豊岡 6605-3）
- 3 履行期間 契約日翌日から令和8年9月30日
- 4 修繕内容 修繕箇所は「別紙平面図・写真」のとおり
※修繕（更新）機器については「別紙明細」のとおり
- 5 作業日 休館日（月曜日）及び祝日を除く日
実施日については委託者と協議の上、選定する。
- 6 作業条件等
 - (1) 許可なく作業場所以外に立ち入らないこと。また作業場所であっても各施設管理者の立ち会い又は許可が必要と指定された場所に立ち入る場合には、各施設管理者の指示を受けること
 - (2) 円滑に遂行するため、1名以上の作業責任者を置き、発注者及び各施設管理者と密な連絡を取りながら作業を行うこと
 - (3) 搬入・作業等、必要に応じて誘導員等を配置するなどして、施工場所の利用者等の安全確保に努めること
 - (4) 施工前現況・交換機器・施工中・完成写真を内容に応じて撮影し、修繕終了後完了報告書と併せて提出すること
 - (5) 本修繕において発生した産業廃棄物は、マニフェスト等を保管すること
 - (6) 受注者は、事故防止に万全を期すること
 - (7) 施工期間中に業務上知り得た事項については、履行期間中はもとより履行終了後も第三者に漏らさないこと
 - (8) 本修繕にかかる一切の経費を見積価格に含めること
 - (9) 本修繕に関係する法令、条例及び規則等を遵守し、必要な手続き等は受注者が遅滞なく行うこと
- 7 その他 この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、業務実施者と業務依頼者で協議して定めるものとする

誘導灯設備仕様書（明細書）

品名	規格	数量	単位
LED 誘導灯天井直付型	片面 B級 20A形 別紙1参照	12	台
LED 誘導灯天井直付型	両面 B級 20B形 別紙2参照	2	台
LED 誘導灯壁埋込型	片面 C級 10形 別紙3参照	2	台
避難口誘導灯表示板	B級(20A形)片面 別紙4参照	11	枚
通路誘導灯表示板	B級(20A型)右矢印 //	1	枚
避難口誘導灯表示板	B級(20A型)左矢印 //	2	枚
避難口誘導灯表示板	B級(20A型)右矢印 //	2	枚
通路誘導灯表示板	C級(10型)右矢印 //	2	枚
誘導灯リニューアルプレート	B級 壁直付用 別紙5参照	2	個
誘導灯リニューアルプレート	C級 壁直付用 従来型 別紙6参照	1	個
誘導灯リニューアルプレート	C級 壁埋込用 従来型 別紙7参照	1	個
誘導灯リニューアルプレート	B級 天井直付用 別紙8参照	1	個
誘導灯リニューアルプレート	B級 壁直付用 別紙9参照	10	個
誘導灯リニューアルプレート	B級 吊具 全長 750 mm 別紙10参照	1	個
客席誘導灯	FA01520J 別紙11参照	24	台
小計			
消耗品雑材料費		1	式
機器取替工事費		1	式
現場管理費	工事費	1	式
交通運搬費	機材運搬搬入を含む	1	式
諸経費			
合計			