

計器用変圧器

| 用途区分  | 種類    | 取付点   | 定格       |          |         | VT構造     | 専用保護 | 型式      | 製造者  | 製造年月 | 製造番号   | 設置年月    |
|-------|-------|-------|----------|----------|---------|----------|------|---------|------|------|--------|---------|
|       |       |       | 1次電圧 (V) | 2次電圧 (V) | 負担 (VA) |          |      |         |      |      |        |         |
| 電圧確認用 | VT+PF | DS～CB | 6600     | 110      | 50      | コイルモールド* | 限流F  | PD-50HF | 三菱電機 | 2024 | Q9L587 | 2024/12 |
| 電圧確認用 | VT+PF | DS～CB | 6600     | 110      | 50      | コイルモールド* | 限流F  | PD-50HF | 三菱電機 | 2024 | Q9L765 | 2024/12 |

計器用変流器

| 用途区分  | 定格     |          |          |         | CT構造     | 型式      | 製造者  | 製造年月 | 製造番号   | 設置年月    |
|-------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|------|------|--------|---------|
|       | 電圧 (V) | 1次電流 (A) | 2次電流 (A) | 負担 (VA) |          |         |      |      |        |         |
| 主遮断器用 | 6900   | 50       | 5.00     | 25      | コイルモールド* | CD-25NB | 三菱電機 | 2024 | QBM326 | 2024/12 |
| 主遮断器用 | 6900   | 50       | 5.00     | 25      | コイルモールド* | CD-25NB | 三菱電機 | 2024 | QBM325 | 2024/12 |

保護継電器

| 用途区分  | 種類               | 回路名   | 定格     |        |         | 型式     | 製造者 | 製造年月 | 製造番号   | 設置年月    |
|-------|------------------|-------|--------|--------|---------|--------|-----|------|--------|---------|
|       |                  |       | 電圧 (V) | 電流 (A) | 容量 (VA) |        |     |      |        |         |
| 主遮断器用 | 瞬時要素付過電流継電器(HOC) | 主遮断器用 | 0      | 5.00   | 6.0     | LOC-13 | 光商工 | 2020 | 807262 | 2020/12 |

変圧器(型式データ)

| No.  | 用途区分 | バンク名称 | 相 (Φ) | Tr結線  | 容量 (kVA) | 定格電圧 (V) |     |     |    | 定格 2次電流 (A) | タップ 電圧 (V) | 型式      | 製造者 | 製造年月 | 製造番号     | 設置年月 |
|------|------|-------|-------|-------|----------|----------|-----|-----|----|-------------|------------|---------|-----|------|----------|------|
|      |      |       |       |       |          | 1次       | 2次  | 2次2 | 3次 |             |            |         |     |      |          |      |
| 45-1 | 電灯用  | 電灯用   | 1     | 単3    | 100.0    | 6600     | 210 | 105 | 0  | 476.0       | 6600       | HCR-S6  | 東芝  | 1998 | 99000353 |      |
| 47-1 | 動力用  | 動力用   | 3     | 3φY-Δ | 300.0    | 6600     | 210 | 0   | 0  | 825.0       | 6600       | HCTR-S6 | 東芝  | 1998 | 98066763 |      |

変圧器(その他データ)

| No.  | 用途区分 | バンク名称 | 接地方式   | 絶縁方式 | 1次側 専用保護 | 過負荷 警報 | 油量 (ℓ%) | 新油 年月 |
|------|------|-------|--------|------|----------|--------|---------|-------|
| 45-1 | 電灯用  | 電灯用   | 中性線接地  | 油入式  | 限流F      | Th式    | 75.0    |       |
| 47-1 | 動力用  | 動力用   | 端子一端接地 | 油入式  | 限流F      | Th式    | 195.0   |       |

変圧器(PCB情報)

| No.  | 用途区分 | バンク名称 | PCB     |             |      |          |          |
|------|------|-------|---------|-------------|------|----------|----------|
|      |      |       | 含有      | 含有量 (mg/kg) | 機器状態 | 検査実施 年月日 | 廃棄処理 年月日 |
| 45-1 | 電灯用  | 電灯用   | 無(検査不要) |             | 使用中  |          |          |
| 47-1 | 動力用  | 動力用   | 無(検査不要) |             | 使用中  |          |          |

コンデンサ

| No.   | 用途区分   | バンク名称 | 相 (Φ) | 定格        |        | リアクトル 有無 | 過電流 保護 | 絶縁 方式 | 放電 コイル | 型式      | 製造者  | 製造年月 | 製造番号   | 設置年月    |
|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|----------|--------|-------|--------|---------|------|------|--------|---------|
|       |        |       |       | 容量        | 電圧 (V) |          |        |       |        |         |      |      |        |         |
| 180-1 | コンデンサ用 | No.2  | 3     | 53.2 kvar | 7020   | 有        | 限流F    | その他   | 無      | PET-FK4 | 日新電機 | 2025 | 325102 | 2025/12 |
| 179-1 | コンデンサ用 | No.1  | 3     | 53.2 kvar | 7020   | 有        | 限流F    | その他   | 無      | PET-FK4 | 日新電機 | 2025 | 324068 | 2025/12 |